

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नैनीताल (हल्द्वानी)
पत्रांक:-सी0एफ0ओ0-न-6(इ0)/2021 दिनांक-अप्रैल 22, 2021

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
ARYAMAN VIKRAM BIRLA INSTITUTE OF LEARNING,
RAJA RANI VIHAR ROAD, VASUDEVPURAM,
HALDWANI, DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND,

विषय:- ARYAMAN VIKRAM BIRLA INSTITUTE OF LEARNING, RAJARANI VIHAR ROAD, VASUDEVPURAM,
का अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक के आवेदन पत्र सं0-74052342 दिनांक:-09.04.2021 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय से निर्गत आदेश दिनांक:-12.04.2021 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा ARYAMAN VIKRAM BIRLA INSTITUTE OF LEARNING, RAJARANI VIHAR ROAD, VASUDEVPURAM, का प्राथमिक अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया उक्त के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।


1. परिसर में अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक 30 हजार ली0 क्षमता एवं ओवर हैड रिजर्व वाटर टैंक 20 हजार लीटर क्षमता का प्राविधान किया गया है।
2. संस्थान परिसर में 23 अदद ABC टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर-05 किग्रा क्षमता, 09 अदद ABC टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर-10 किग्रा क्षमता, 29 अदद CO₂ टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर-4.5 किग्रा क्षमता, 06 अदद होजरील एवं 03 अदद फायर हाईड्रेण्ट मय फिटिंग्स का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा NBC-2016 के Part-04 में निहित मानको के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिये जाने पर पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

1. संस्थान/परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की कार्य क्षमता व रख-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाय रखेंगे।
2. प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त हेतु (नियमानुसार (10 रु0 प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क-(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाये , 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण) कराया जायेगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्यां पत्रांक-न-/फा0स0/2021 के आधार पर ARYAMAN VIKRAM BIRLA INSTITUTE OF LEARNING, RAJARANI VIHAR ROAD, VASUDEVPURAM, को दिनांक-31.03.2022 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किए जाने हेतु अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)।
नैनीताल हल्द्वानी